

INFORME

ASUNTO: OBRAS DE REPARACION DEL CANALON EXISTENTE SOBRE GRADERIO
EN EL POLIDEPORTIVO EL NAUTICO.

Por la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se informa que el canalón de chapa presenta puntos de oxidación por acumulación de agua en los mismos produciendo goteras. El sellado de la perfilaría que sustenta el makrolon también presenta deficiencias.

Elaborando para su aprobación Memoria valorada por un importe total de 7.464,33 € que habrá de regir para la contratación.

Cádiz a 16 de Febrero de 2017



Fdo.: Antonio Peña Llaves
Director Instalaciones Deportivas