


INFORME

ASUNTO: VACIADO, LIMPIEZA Y AMPLIACION DE TAPA DE ARQUETA DE BOMBEO DE AGUAS FECALES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PUNTALES-LA PAZ.

Tras el tiempo transcurrido es necesario el vaciado y limpieza de la Arqueta de bombeo de aguas fecales del Complejo Deportivo Puntales La Paz. Debido a que la tapa de acceso a dicha arqueta es pequeña y no permite el acceso de persona con respiración autónoma y así cumplir con la legislación vigente en materia de riesgos laborales, es imprescindible, para realizar la limpieza del interior de la arqueta, ampliar el acceso a la misma.

Cádiz a 8 de Febrero de 2018



Fdo.: Antonio Peña Llaves
Director Instalaciones Deportivas